

JIS Q 17050-1 に基づく供給者適合宣言書

【発行者の名称】 株式会社キムラ
【発行者の住所】 札幌市東区北6条東4丁目1番地7
デ・アウネさっぽろ6F
【宣言の対象】 全熱交換換気システム エアーセーブ
DNK-70
【文書番号】 2023-002

上記の宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。

【追加情報】

・性能確認項目に対する準拠規格は下記の通りである。

性能確認項目	準拠規格
消費電力、風量-静圧特性	JIS C 9603:1988
有効換気量(有効換気量率、漏えい量)	JIS B 8628:2017「全熱交換器」の「8.4有効換気量及び有効換気量率試験」、JIS B 8639:2017「全熱交換器一風量、有効換気量、及び、熱交換効率の測定方法」の附属書B
温度交換効率	JISB8628 及び JRA4059:2007

・ISO9001に基づく品質管理体制で、上記製品の供給を行います。

【問合せ先】 株式会社キムラ マーケティング部

TEL: 011-330-8340

FAX: 011-742-4714

【代表者又は代理人の署名】

泉 雅暁

発行日 2023年6月21日
発行場所 株式会社キムラ 本社 マーケティング部
役職・氏名 執行役員マーケティング部部長 泉 雅暁

この文書は、JIS Q 17050-1に基づき作成された供給者適合宣言書である。